

Sokółka¹²09.2017 r.

TE.220.9.2017 JC

Do wszystkich Wykonawców nr post.: TE.220.9.2017 JC

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Budowę ośmiu kontenerów mieszkalnych.**

Wyjaśnienie treści SIWZ

Pytania:

1. Bardzo prosimy o określenie wymogów p.poż odnośnie kontenerów.
2. Wykonanie ścian wewnętrznych kontenerów: jakie panel pcv można zastosować.
3. Czy wykonawca zadania na kontenery (zadanie 2) ma w obowiązkach obsługę geodezyjną (tyczenie) oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.
4. Czy możliwe jest wydłużenie terminu realizacji zadania 2 - wymagany w SIWZ termin jest ekstremalnie krótki.

Odpowiedzi:

Ad.1 Klasa odporności pożarowej "D".

Ad.2 Panele PCV kolor biały, możliwe wykonanie w płycie kartonowo gipsowej malowanej na kolor biały

Ad. 3 Tak

Ad. 4 Nie

W załączeniu dokumentacja rozszerzająca zakres **Zadania 1: Przygotowanie terenu pod budowę kontenerów** o budowę linii wodociągowej.

Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert: 20.09.2017 r. godz. 15:00.

Termin otwarcia ofert: 20.09.2017 r. godz. 15:35.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Dyrektor

mgr inż. Marcin Gurzyński